

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 03.05.2017

**v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění k veřejné zakázce**

„Rekonstrukce bytových domů č.p. 432-435 na ul. Skautské v Ostravě - Porubě“

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených dne 02.05.2017, po zákonném termínu, přesto zadavatel Město Ostrava – městský obvod Poruba, zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Zadavatel Město Ostrava – městský obvod Poruba poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Obracíme se Vás s žádostí o dodatečnou informaci týkající se projektové dokumentace. Dle projektové dokumentace má být „posledních 30cm záhozu k úrovni terénu z jílu“ a současně má být po provedení stavebních úprav terén oset travním semenem. Vypěstovat a následně udržovat trávník na 30 cm vrstvě jílu je prakticky nerealizovatelné a dílo jako celek nelze dokončit a předat prosté vad a nedodělků. Žádáme zadavatele o změnu technického řešení a opravu projektové dokumentace i výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č. 1:

Zadavatel požaduje dodržení stanovených parametrů v projektové dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Při kontrole všech poskytnutých výkazů výměr pro předložení nabídky pro VZ „Rekonstrukce bytových domů č.p. 432 – 435 na ul. Skautské v Ostravě – Porubě“, bylo zjištěno, že výkaz výměr ZTI, je nedostačující a schází v něm část pro uvedení jednotkové ceny a ceny celkem za množství. Prosíme o opravu rozpočtu.

Vysvětlení ZD č. 2:

Zadavatel doplnil výkaz výměr o požadované části. Výkaz výměr je uveden v příloze č.1 tohoto Vysvětlení.

Podané vysvětlení má informativní charakter, nejedná se o změnu zadávacích podmínek.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD a podávání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bude v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněno dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla vysvětlena nebo doplněna.

Příloha:

1.ZTI Skautská – výkaz výměr.

Jarmila Holušová

pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

V Ostravě – Porubě 03.05.2017