

**Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba**

**Veřejná zakázka : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ L.Štúra 1085,
Ostrava - Poruba**

Dodatečné informace č.1

Zadavateli byl dne 2.4.2013 doručen dotaz:
Měl bych dotaz ohledně dodávky slaboproudých rozvodů:

- Je telefonní ústředna předmětem dodávky? V TZ je uvedena nová tel. Ústředna v rozvaděči DRA. Ve specifikaci SLP objektu D nikoli.

Odpověď:

Nová telefonní ústředna pro ZŠ je specifikována v technické zprávě části Slaboproud str. 4, čl. IV., odst.1.2 - Telefonní ústředna. Tato telefonní ústředna bude instalována v novém hlavním datovém rozvaděči DA.C, který je ve výkazu výměr v části Slaboproud – Pavilon C označen jako ROZVADĚČ DR-C. Cena nové telefonní ústředny bude zahrnuta do položky č. 26 výše uvedeného rozvaděče.

Ing. Jan Cieslar
odbor technický a provozní