


HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU HOP

HOP

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP
DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

Na přípojnici HOP budou připojeny tyto vodiče :

- uzemňovací přírůdky
- ochranné vodiče
- vodiče hlavního pospojování


V objektu bude provedeno hlavní pospojování (potenciálové vyrovnání) dle čl. 413.1.2.1 ČSN 332000-4-41. Do systému hl. pospojování musí být připojeny tyto vodivé části :

- ochranný vodič;
 - uzemňovací přívody, hlavní ochranné svorky
 - rozvod potrubí v budově, tj. voda, vodivý odpad (ZIT), plyn, potrubí, rozvody ÚT,ÚV;
 - zařízení a rozvody VZT, klimatizace;
 - kovové konstrukční části budovy (oplocnění, horizontální a vertikální konstrukce,
- Vodivé části přicházející z venku musí být pospojovány co nejlépe vstupu do budovy.

Pro pospojování bude použito vodiče CYA25/ZŽ.

Skříň bude opatřena zámkem na trnový klíč 6x6 mm.

ROZVÁDEČ/NÁZEV :	HOP
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ
TYP :	ATYP
KRATÝ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRATÝ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 00
ROZMĚRY :	Š 450/v. 300/hl. 150mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAČ POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 332000-4-41 ed2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	SA MOČIN ODPJOENÍM OD ZDROJE 3PEN AC 50Hz, 4,00/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	-

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Ukrajinská 1530 a 1531, 708 00 Ostrava – Poruba	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava – Úřad Poruba Klimkovičká 55/20, 708 56 Ostrava – Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
 Obchodně technická a projektční kancelář
 Agavíase 111/32, 700 30 Ostrava
 tel.: +420 603 448 517, novel@tsfscit.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA UKRAJINSKÁ 1530-1531, OSTRAVA - PORUBA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

AKCE / NÁZEV :	MATEŘSKÁ ŠKOLA UKRAJINSKÁ 1530-1531, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		
OBJEKT / ČÁST :	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
OBŠAH :	DATAUM :	05/2017	
	STUPĚŇ PD :	DPS	
	ZAK. Č. :	1617	
	FORMÁT :	1x44	
	MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č.	

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP	-	12
--------------------------------	---	-----------