



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084, Ostrava-Poruba“

Znění dotazu č. 1: V technické zprávě je při řešení divoké dlažby napsáno, že bude pro každý kámen vyhloubeno lože o hloubce 5-6 cm, a dále uvedená doporučená podkladová vrstva 23 cm. V rozpočtu je uveden pouze písek, ale není uvedena vrstva lože. Jaká bude výška podkladové lože pod kámen a jeho složení? Bude tvořeno podkladové lože pro jednotlivé kameny, což je časově náročné nebo je počítáno s vykopáním kompletního výkopu o šířce cca 160 cm, podsypu podkladovou vrstvou a položení dlažby, obsyp ornici a následný výsev trávníku do spár?

Odpověď zadavatele: Divoká dlažba bude řešena vykopáním kompletního výkopu o šířce cca 160 cm, vytvořením podkladového lože a položením dlažby. Bude následovat obsyp dlažby ornici a následný výsev trávníku do spár.

Skladba podkladového lože:

30 mm	kamenná drť 0-4 mm
50 mm	drcené kamenivo 4-8 mm
150 mm	drcené kamenivo 8-16 mm
zhutněný rostlý terén	

Znění dotazu č. 2: Dřevěná skulptura – Větrník je rozdělen na dvě části, není uvedeno z jakého dřeva má být vyroben. Z jakého dřeva mají být jednotlivé části větrníku vyrobeny?

Odpověď zadavatele: Sloup dřevěné skulptury Větrníku bude vyroben z dubového dřeva, pro ostatní části bude použito lipové dřevo.

Znění dotazu č. 3: U jedlého záhonu je uvedeno, že bude oddělen od trávníku záhonovou obrubou, v rozpočtu je napsaná záhonová obruba pozinkovaná. Prosím o bližší specifikaci a rozměr požadované obruby?

Odpověď zadavatele: Bude se jednat o záhonové obruby z flexibilní oceli, galvanizované a ošetřené antikoročním nátěrem pro dlouhou životnost. Délka záhonové obruby u prvku č. 7 - Jedlý záhon: 12,20 m. Výška obrubníku 125 mm, tloušťka 1,6 mm. Stejný typ záhonové obruby bude použit i v případě prvku č. 19 – Stinný záhon, u kterého bude délka záhonové obruby 11,20 m.

Znění dotazu č. 4: V technické zprávě je uvedena k ohraničení pískové jámy akátová kulatina, rozpočet udává dubovou kulatinu. Jaký druh kulatiny má být použit k okrajům pískoviště a jaké kůly mají být použity k ukotvení plachty nad pískovištěm?

Odpověď zadavatele: Pro ohraničení pískové jámy bude použita dubová kulatina, pro uchycení plachty nad pískovištěm bude použita akátová kulatina.

Znění dotazu č. 5:

Pastva pro motýly – záhonová obruba. Jakou záhonovou obrubou bude plocha oddělena od travnaté plochy?

Odpověď zadavatele: Bude se jednat o záhonové obruby z flexibilní oceli, galvanizované a ošetřené antikoročním nátěrem pro dlouhou životnost. Délka záhonové obruby u prvku č. 22 - Pastva pro motýly: 15 m. Výška obrubníku 125 mm, tloušťka 1,6 mm. Stejný typ záhonové obruby bude použit i v případě prvku č. 19 – Stinný záhon, u kterého bude délka záhonové obruby 11,20 m.

Znění dotazu č. 6: Prolézačka ve tvaru krávy. Chtěla jsem se zeptat jestli tento prvek může být z více kmenů, protože sehnat dub o prům. 130 cm je skoro nemožné?

Odpověď zadavatele: Herní prvek ve tvaru krávy bude sestaven z více kmenů, všechny části budou z dubového masivu.

Znění dotazu č. 7: Parkové lavičky a mobilní lavičky z akátu. Chtěla jsem se zeptat, jestli musí být zcela dodrženy rozměry laviček nebo můžou být použity lavičky s mírně odlišnými rozměry, které nabízejí firmy s akátovými produkty pro MŠ?

Odpověď zadavatele: Musí být zcela dodrženy rozměry laviček, tak jak jsou stanoveny v rozpočtu.

Tímto se také nově stanovuje termín pro podání nabídek.

Nabídka musí být doručena na podatelnu ÚMOB Poruba, Klimkovická 55/28 (hlavní budova „A“, přízemí) do 1. 10. 2014, 10:00 hod.

V Ostravě – Porubě dne 23. 9. 2014

Mgr. Jana Glogarová

Mgr. Jana Glogarová
vedoucí odboru péče o občany

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55
768 56 Ostrava - Poruba
- 16 -