

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba

Dodatečné informace č.1

V rámci veřejné zakázky: **Výměna výtahu v domě 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, v domě 768/99 na ul. Opavské a v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě – Porubě**, byl zadavateli doručen dotaz:

- příloze č.1 smlouvy o dílo je u výměny výtahu G) Havlíčkově náměstí 741/11 uveden požadovaný rozměr kabiny 900 mm x 1 120 mm x 2 120 mm (ŠxHxV).
Rozměr šachty je uveden 1 150 mm x 1 480 mm (ŠxH)
Rádi bychom poukázali na fakt, že do těchto rozměrů šachty se vejde největší kabina rozměrů 800 mm x 1 120 mm.
Je možné uvažovat čistý rozměr kabiny 800 mm x 1 120 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zvážil dotaz uchazeče a připustil, že vzhledem k rozměru šachty je nutné změnit rozměr kabiny z 900 mm x 1 120 mm x 2 120 mm (ŠxHxV) na 800 mm x 1 120 mm.
Nabídka bude tedy vypracována na menší rozměr.

Ing. Jan Cieslar
vedoucí odboru technického a provozního