

LEGENDA ZNAČEK



- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO IP44
- TIMER
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v parapetním žlabu.  
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTRO
MAREK SEIFERT	MAREK SEIFERT	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JANA PODGORSKÁ			
				
MÍSTO	HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12, 708 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO - MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA			
ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ - PORUBĚ			DATUM	12/2012
			ÚČEL	DSJ
			ČÍSLO ZAK.	2696/3392
ELEKTROINSTALACE 1.NP			MĚŘITKO 1:50	VÝKRES Č. F.1.4.g-05