


Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy na povrchu v elektroinstalačních vkládacích lištách LV,

- Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTRO
MARK SEIFERT	MARK SEIFERT	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JANA PODGORSKÁ			
MÍSTO	HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12, 708 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO - MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA			
ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ - PORUBĚ			PRŮZKUMY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY	
			28. ŘÍJNA 201	
			OSTRAVA - MAR. HORY	
			DATUM	12/2012
			ÚČEL	DSJ
			ČÍSLO ZAK.	2696/3392
ELEKTROINSTALACE 1.PP			MĚŘITKO	VÝKRES Č.
			1:100	F.1.4.g-04