

# ŠKOLNÍ ROZHLAS 100V



ROZHLAS.ÚSTŘEDNA 100V



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ÚSTŘEDNÝ  
PRO 6 LINEK, VEST. MIKROFON



REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ 100V/1,5/3/6W



REG.HLASTOSTI 6W/100V S REL.JEDN.


TĚLOCVIČNA 100W/100V S REL.JEDN.

## POUŽITÉ TYPY A PRŮŘEZY VODIČŮ :

OZN.	ZARÍŽENÍ	KMENOVÉ VEDENÍ	ÚČASTNICKÉ (HORIZONTÁLN.) ROZVODY
ŠR	ŠKOLNÍ ROZHLAS	CSHK-V180 04x2,5	CSKH-V180 04x1,5
			K REPRODUKTORU CSKH-V180 02x1,5
			K DALŠ. OVL. DOR JXFE-V 4x2x0,8

## SLABOPROUD

Tento dokument a všetky jeho súčasťi podliehajú autorskému právu podľa z.č.121/2000 Sb. Neoprávnené kopírovaní či použití dokumentácie alebo jakéhokiv jej časti mimo stanovený účel je zakázané. Odpovednosť za neoprávnené použitie dokumentácie, jej časti či jej použití v rozpore so stanoveným účelom nese osoba, v jejž prospech bolo takto jednané.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Pontba	
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Pontba	

**Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL**  
 Obchodně technická a projekční kancelář  
 Hašičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
 e-mail: [novel@iscall.cz](mailto:novel@iscall.cz)

AKCE/ NÁZEV :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA	
OBJEKT/ ČASŤ :	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBSAH :	DATUM	03/2011
	STUPEŇ	RDS
	ZAK. Č.	0811
	FORMÁT	2xA4
	MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
	-	05