




ROZVÁDĚČ R-PC(B)

POČÍTAČE VE STOLECH



ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ  
min. 10 kA III

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RPC(B)
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECHNÁSTĚNNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZÁVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š 606 / v 653 / h 120mm
DĚLENÍ :	PROSTOR, ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PŘAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SHORA P.OM
VÝVOD(Y) :	NAHORU P.OM
OCHRANA PŘED ŮR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2
NAPÁJECÍ NAPĚT.SOUSTAVA :	SAMOČIN.ODPJOJENÍM OD ZDROJE
OVLAĐACÍ NAPĚT.SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/TN-S



SILNOPROUD

PAVILON B

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
PROJEKTANT SPECALISTA	Ing. Zdeněk Novák	Obchodně technická a projekční kancelář
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	e-mail : novel@iscall.cz
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	
AKCE/NÁZEV :	ZAKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA	
OBJEKT/ČÁST :	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBSAH :	ROZVÁDĚČ R-PC (B)	
DATUM	03/2011	
STUPĚŇ	ROS	
ZAK. Č.	0811	
FORMÁT	A4	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA C	
	-	24