



PAVILON C - 1.NP



BYT ŠKOLNÍKA 1.NP




Č. MÍST.	POČET MÍST.	NÁZEV
116	1	CHOŘBA
117	1	PŘEDSIN
118	1	POKOU
119	1	POKOU
120	1	VERANDA
121	1	POKOU
122	1	KUCHYNĚ
123	1	SPÍŽ
124	1	KOUPELNA
125	1	WC

ROZPOČEK SOUSUMIA	PRÍLOHA NN :	3PEN AC 50 Hz,400/230 V/1N-C
OCHRANA OPATRENÍ PRO ZAJISTĚNÍ BEZPEČNOSTII –	WITNINĚ EL. INSTALACE :	3WPE AC 50 Hz,400/230 V/1N-S
OCHRANA PŘED OHŘEVEM EL. PŘÍJEMEM DLE ČSN 332000-4+41 ed.2 :	<p>Zdobení ochrana :</p> <ul style="list-style-type: none"> – dle 4.4.11.2, zdobení: izolací žlutě, přestřikem, krytí, zabírnou, doplnění <p>Ochrana při poruše :</p> <ul style="list-style-type: none"> – dle 4.4.11.3 ochranným spojinám od závoré <p>Doplnění ochrana : dle 4.11.3 proudovým chrániči, doplněsposoj.</p>	
VEŠŠÍ VULY DLE ČSN 332000-3 :	<p>MINO VYNAZKOVÉ PROSTORY :</p> <p>A45,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1, AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1</p> <p>– PROSTORY NORMÁLNÍ</p>	
PROSTORY Z HLADSKA NEBEZPEČÍ OHŘEVU EL. PŘÍJEMEM DLE ČSN 33 2000-5-51:	<p>– PROSTORY NORMÁLNÍ</p>	

PAVILON C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP :

Číslo	Název
101	CHOBA
102	RESPIRUM
103	SCHODISTE
104	SCHODISTE
105	UMYVARNÁ DIVKY
106	WC DIVKY
107	UMYVARNÁ CHLAPCI
108	WC CHLAPCI
109	UCEBNA
110	UCEBNA
111	UCEBNA
112	UCEBNA
113	UCEBNA
114	UCEBNA
115	SERVER
116	CHOBA – BYT



SILNOPROUD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák					Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Ochranné technická a projektční kancelář
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák					Hradská 32, 701 30 Ostava - Hrabůvka e-mail : novel@ostall.cz
VYPRACOVÁL	Ing. Zdeněk Novák					
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1086, 708 00 Ostava - Peruba					
OBJEDNATEL / INVESTOR	Statutární město Ostava, Městský úřad Peruba					
AKCE / NÁZEV :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1086, OSTAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINŠTALACE					DATUM 03/2011
OBJEKT / ČÁST :	SILNOPRŮD					STUPEŇ DSS
OBSAH :	PŮDORYS 1.NP					ZM. Č. 08/1
						FORMÁT A4/A4
						MĚŘITKO FILILOHA č.
						1:100
						31