




ROZVADĚČ HRB

ROZVADĚČ RB01



|  |                           |
|--|---------------------------|
| ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!! |                           |
| ROZVADĚČ/NÁZEV :                         | HRB/RB01                  |
| PROVEDENÍ, VZOR ::                       | OCELOPLECH,ZAPUŠTĚNÝ      |
| TYP :                                    | DZ/ATYP                   |
| KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :                | IP 41                     |
| KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :                | IP 20                     |
| ROZMĚRY :                                | Š.2x600/v.1200/hl.250mm   |
| DĚLENÍ :                                 | PROSTOR, ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ |
| NÁTĚR/BARVA :                            | RAL 7035                  |
| OBSLUHA :                                | PRAČ.POUČENÝMI            |
| PŘÍVOD(Y) :                              | VRCHEM                    |
| VÝVOD(Y) :                               | NAHORU                    |
| OCHRANA PŘED ŮR. EL. PROUDEM :           | DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :               | AC 50Hz, 400/230V/7N-S    |
| OVLÁDACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :               | AC 50Hz, 230V/7N-S        |

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| SILNOPROUD  |  | PAVILON B  |            |
| Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stavební účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stavebním účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto vydáno. |  |  |            |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | Ing. Zdeněk Novák                              | <br>Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL<br>Obchodně technická a projektční kancelář<br>Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka<br>e-mail : novel@iscall.cz |            |
| PROJEKTANT SPECIALISTA  | Ing. Zdeněk Novák                              |  |            |
| VYPRACOVAL  | Ing. Zdeněk Novák                              |  |            |
| MÍSTO STAVBY  | ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba       |  |            |
| OBJEDNATEL/ INVESTOR  | Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba |  |            |
| AKCE/ NÁZEV :   |  |  |            |
| ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA  |  |  |            |
| REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE   |  |  |            |
| OBJEKT/ ČÁST :  | SILNOPROUD                                     |  |            |
| ROZVADĚČ HRB/RB01   |  |  |            |
| OBSAH :   |  | MĚŘÍTKO  | PŘÍLOHA č. |
|   |  | -  | 19         |

