




ROZVADĚČ RC1

HL. PŘÍVOD

VÝVODOVÁ ČÁST

3NPE AC 400/230V, 50Hz/ TN-S

CU PŘÍPOJNICE In 80A



ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!

ROZVADĚČ/NÁZEV :	RC1
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECH ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DZATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	3 600 x 1500 / H. 250mm
DĚLENÍ :	PROSTOR, ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAČ POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 400/230V/ TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/ TN-S

SILNOPROUD

PAVILON C

Tento dokument o všechny jeho součásti, podléhající autorskému právu podle zák. č. 121/2000 Sb., Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakýchkoli jejích částí mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Obchodně technická a projektční kancelář Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka e-mail : novel@tiscali.cz
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	
AKCE/ NÁZEV :		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA		
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		
OBJEKT/ ČÁST :	SILNOPROUD	
OBSAH :	ROZVADĚČ RC1	
		MĚŘITKO
		38

