


Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTRO
MAREK SEIFERT	MAREK SEIFERT	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING.JANA PODGORSKÁ	ING.ARCH. JIŘÍ BOBEK		
MÍSTO	HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12 706 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO . MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA-PORUBA			
VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ PORUBĚ			DATUM	03/2013
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	2722/3407
ROZVODNICE Rb16/1 - VCHOD Č.11			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			-	F.1.4-09