



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------|---------|
| PROJEKTANT SPEC. | VYPRACOVAL | KRESLIL | ELEKTRO |
| MARK SEIFERT | MARK SEIFERT | KATEŘINA SEIFERTOVÁ | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTOLOVAL | PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY | |
| TOMÁŠ PAVLÍK | ING.JANA PODGORSKÁ | ING.ARCH. JIŘÍ BOBEK | | |
| MÍSTO | HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12 706 00 OSTRAVA - PORUBA | | | |
| INVESTOR | SMO . MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA-PORUBA | | | |
| VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ PORUBĚ | | | DATUM | 03/2013 |
| | | | ÚČEL | DPS |
| | | | ČÍSLO ZAK. | 2722/3407 |
| ROZVODNICE Rb15/2 - VCHOD Č.12 | | | MĚŘÍTKO | VÝKRES Č. |
| | | | - | F.1.4-05 |