

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 26.04.2017

v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění k veřejné zakázce

„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 21.04.2017 a 24.04.2017 tj. v zákonem stanoveném termínu zadavatel Město Ostrava – městský obvod Poruba, zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Zadavatel Město Ostrava – městský obvod Poruba poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) a provedení opatření k nápravě dle § 49 zákona pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Poskytuje dodavatelům nové znění Zadávací dokumentace a Návrhu smlouvy, ve kterých jsou provedeny změny, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Tímto rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit:

1.) Ve všech slepých rozpočtech a položkách mají dodavatelé vyplnit sloupce nazvané Jednotková cena za materiál a Jednotková cena za montáž. Ve skutečnosti je to tak, že některé položky obsahují materiál i montáž, některé pouze materiál, některé pouze montáž. Zcela pak chybí celkový údaj o celkové jednotkové ceně jednotlivých položek. Přičemž podotýkáme, že spousta rozpočtových programů takto rozklad ceny neprovádí. Není možné, a asi ani účelné, chtít po dodavatelích tuto neadekvátní a zbytečnou činnost, kdy stejně nelze vyloučit, že každý rozpočtář a tedy dodavatel k rozkladu přistoupí subjektivně po svém, tedy netransparentně.

Dotaz: Žádáme zadavatele, pokud výkazy výměr neopraví, o jednoznačné určení, která políčka (sloupce) mají dodavatelé vyplnit v každé jednotlivé položce, ve kterých položkách jednotlivých rozpočtů budou akceptovány nuly ve sloupci materiálu nebo montáže, resp. o zaslání upravených rozpočtů s předem definovanými vzorci pro vyplňování předmětných sloupců. Není totiž možné momentálně docílit transparentně toho, že všichni dodavatelé

k této problematice přistoupí jednotně. Ideální pak bude to, že zadavatel zašle takto opravené výkazy výměr, kdy jednotková cena jednotlivých položek bude určena hodnotou v jednom jediném sloupci.

Vysvětlení ZD č. 1:

Zadavatel upravil výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

U stavebních materiálů se hovoří o design manuálu – prosím o jeho dodatečné zaslání

Vysvětlení ZD č. 2:

Design manuál je doplněn.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3:

Betonové lavičky ve tvaru hvězdy – dle soupisu jich je 8, dle výpisu prvků 16 – navíc vyrábějí se ve dvou velikostních variantách – jakou investor požaduje?

Vysvětlení ZD č. 3:

Typ lavičky (její hmotnost, která definuje velikost) je uveden v design manuálu – 8 ks.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4:

Plastová délky cca 40m, výrobce plastových profilů toto řešení nedoporučuje - trvá investor na použití plastových profilů.

Vysvětlení ZD č. 4:

Zadavatel předpokládá, že se jedná o plastová okna. Investor trvá na plastových profilech.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5:

Prosím o konkrétnější specifikování jednotlivých prvků pro „Prostorové hřiště s rozhlednou pro zlepšení koordinace pohybu a osvojení si motorických dovedností

Vysvětlení ZD č. 5:

Prostorové hřiště bylo navrženo a specifikováno přímo pro stavbu komunitního centra. Lze jej sestavit z typových výrobků nebo nechat jednotlivé díly vyrobit na míru. Jednotlivé díly hřiště musí být v souladu s platnou normou pro stavbu dětských hřišť.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6:

Prosím upřesnění výrobce svítidel pro VO u níže uvedených položek a může zadavatel poskytnout knihu svítidel?

LED svítidlo A 184W,asymetrické,IP66,4000K,IK08,19403lm	kpl.	24,000
LED svítidlo B 15W,úzká optika,IP66,4000K,IK08,1541lm	kpl.	7,000
LED svítidlo C 28W,široká optika,IP66,4000K,IK08,3036lm	kpl.	5,000

Vysvětlení ZD č. 6:

Design manuál byl doplněn, ve kterém jsou specifikovaná svítidla.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7:

Prosím o zaslání vyjádření správců CETIN, které je nutné pro správné nacenění

Vysvětlení ZD č. 7:

Zadavatel dokládá vyjádření CETIN.

*S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 a provedení vlastního Opatření k nápravě prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o celou původní délku.***

Nová lhůta pro podání nabídek: 26.05.2017 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD a podávání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 25.04.2017 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří:

Zadávací dokumentace

Návrh smlouvy o dílo

Design manuál

Vyjádření CETIN

3x upravený výkaz výměr

Jarmila Holušová

pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

V Ostravě – Porubě 26.04.2017